



# MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad, tel. 493 792 276, 493 792 261, e-mail: podatelna@lazne-belohrad.cz, www.lazne-belohrad.cz  
IČ: 00271730, bankovní spojení: KB Jičín, č. ú. 19-2220541/0100

Strategy One a.s.  
Vodičkova 791/41  
110 00 Praha 1  
IČO : 03114589  
DS : bgnjrjw

Č.j.: LB-130/2015-RZV-JP

V Lázních Bělohradě dne 12. ledna 2015

## **Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.**

Dobrý den,

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací Vám k jednotlivým otázkám sděluji následující:

### **Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení**

1 - Celkový počet lamp veřejného osvětlení je 320 ks

2 - Pokrytí zastavěného území je z cca 80 %

3 - Veřejné osvětlení nemá nedostatečnou míru svítivosti

Město nemá vysoké náklady na energie

U veřejného osvětlení není častá poruchovost

Veřejné osvětlení v našem městě není ve špatném technickém stavu

Nemáme možnost regulace jasu veřejného osvětlení

Nemáme zajištěno řízené zapínání a vypínání veřejného osvětlení

Vedení elektrického rozvodu veřejného osvětlení máme z cca 30% vzduchem a cca 70% v zemi

4 - Stávající rozsah veřejného osvětlení považujeme za dostatečný

5 - Vzhledem k procentuálnímu vyjádření pokrytí území veřejným osvětlením nám ke 100% pokrytí chybí cca 50 světelných bodů

6 - Průměrné stáří svítidel je v toleranci 0 – 5 let

7 - Průměrné stáří sloupů je v toleranci 6 – 10 let

### **Technická zabezpečení veřejného osvětlení**

8 - Jako světelné zdroje využíváme u 300 lamp sodíkovou výbojku a u 20 lamp výbojku metal halogenidovou

9 - Poslední generální oprava byla v horizontu do 2 let

10 - Nevyužíváme možnost inteligentních regulačních systémů

11 - V pětiletém rozpočtovém výhledu neplánujeme významnější investice, rekonstrukce, výměny ani generální opravy veřejného osvětlení

12 - Vzhledem k odpovědi na otázku 11 není třeba konkrétní odpovědi

13 - Pasportizaci veřejného osvětlení nemáme zpracovanou

**Ekonomické zabezpečení veřejného osvětlení**

14 - Celkový instalovaný příkon veřejného osvětlení je 29 KW

15 - Průměrná doba provozu v hodinách za rok 2014 je 4000 hodin

16 - Roční spotřeba el. energie za rok 2014 byla 273 MW

17 - Roční náklady za spotřebu el. energie za rok 2014 byly 512.757,- Kč

18 - Správu veřejného osvětlení máme zajištěnu prostřednictvím technických služeb města

19 - Celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014 byl 979.654,50 Kč

20 - Údržbu veřejného osvětlení zajišťují technické služby města

21 - Celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za ro 2014 byl 269.127,50 Kč

22 - Investice do veřejného osvětlení za rok 2014 byly 197.770,- Kč

Jan Pavlásek  
místostarosta